

Operative Energieziele		
Nr.	Datum	Termin
I.1	26.03.19	Reduzierung des Gesamtstrombedarfes kWh pro m <sup>3</sup> geförderter Wassermenge um 5 % EnPI-Grenzen: WZV Rottenburger Gruppe, siehe EnPI kWh Strom pro m <sup>3</sup> geförderter Wassermenge EnB (Bezugszeitraum): 2021 Referenz-EnPI-Wert: 0,6199 Ziel-EnPI-Wert: 0,5889 Aktueller EnPI-Wert 2023: 0,5897
I.2		Bisheriges Ziel erreicht - darum Punkt I.2 derzeit nicht besetzt
I.3	26.03.19	Wasserverluste konstant niedrig, unter 5 %, halten. EnPI-Grenzen: Wasserverluste und gesamte geförderte Wassermenge WZV Rottenburger Gruppe EnB (Bezugszeitraum): 2016 Referenz-EnPI-Wert: 4,10 % Ziel-EnPI-Wert: unter 5 % Aktueller EnPI-Wert 2023: 5,82 %
II.1	23.04.18	Weiterer Ausbau der erneuerbaren Energie